



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:16.07.2019

SALI

| ANALİZLER | NUMUNE ALINAN YERLER | | | | SINIR DEĞERLER |
|-------------------------|----------------------|-----------|--------|-------|----------------|
| | GİRİŞ | DURULTUCU | FİLTRE | ÇIKIŞ | |
| PH | 7,93 | | | 7,88 | 6.5 - 9 |
| SICAKLIK | 9,8 | | | 9,3 | °C |
| BULANIKLIK | 2,13 | 1,03 | 0,09 | 0,09 | < 1ntu |
| RENK | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| İLETKENLİK | 383 | | | 386 | < 2500 |
| ÇÖZÜNMÜŞ O ₂ | 9,6 | | | | mg /L |
| DEMİR | 0,05 | 0,77 | 0,05 | 0,05 | < 0.2mg/L |
| MANGAN | 0,028 | | | 0,009 | < 0.05mg/L |
| BAKİYE KLOR | | | | 1,12 | ppm |
| TOC | | | | 0,96 | |
| KOLİ | | | | 0 | 0 |
| FEKAL KOLİFORM | | | | 0 | 0 |
| PLM KOLİFORM | | | | 0 | 0 |

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.