



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 16.09.2021

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,40			7,37	6.5 - 9
SICAKLIK	17,0			16,9	°C
BULANIKLIK	23,1	2,01	0,15	0,15	< 1 ntu
RENK	25	0	0	0	
İLETKENLİK	306			318	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,15	0,63	0,08	0,08	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,295			0,013	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,46	ppm
PHs				+0,04	
ALKANİTE	219,6				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,6				mg / L
NİTRİT	0,12				< 0.5 mg/L
NİTRAT	14,3				< 50 mg/L
AMONYAK	0,07				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.