



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:16.09.2018

PAZAR

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,53			7,33	6.5 - 9
SICAKLIK	13,4			12,7	°C
BULANIKLIK	24,8	1,25	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	368			374	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	8,6				mg / L
DEMİR	0,13	0,45	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,313			0,003	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,25	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.