



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:16.10.2019

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
PH	7,70			7,60	6.5 - 9
SICAKLIK	12,2			11,5	°C
BULANIKLIK	22,7	1,88	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	25	0	0	0	
İLETKENLİK	384			388	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,15	0,44	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,302			0,009	<0.05mg/L
KLORÜR				12,42	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,01	ppm
KALSİYUM				70,4	mg / L
MAGNEZYUM				15,12	mg / L
TOPLAM SERTLİK				23,9	FS
BAKIR				0,14	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,21	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.