



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:16.12.2019

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,00			7,73	6.5 - 9
SICAKLIK	10,4			10,3	°C
BULANIKLIK	6,10	0,84	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	347			354	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,3				mg / L
DEMİR	0,10	0,53	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,086			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,17	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.