



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:16.12.2020

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,13			7,81	6.5 - 9
SICAKLIK	11,2			11,0	°C
BULANIKLIK	4,90	0,67	0,01	0,01	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	318			324	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,8				mg / L
DEMİR	0,04	0,46	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,086			0,007	<0.05mg/L
KLORÜR				12,07	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,12	ppm
KALSİYUM				77,6	mg / L
MAGNEZYUM				7,68	mg / L
TOPLAM SERTLİK				22,6	FS
BAKIR				0,26	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.