



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:16.12.2018

PAZAR

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,00			7,46	6.5 - 9
SICAKLIK	10,4			10,9	°C
BULANIKLIK	5,94	0,66	0,01	0,01	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	350			368	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	8,4				mg / L
DEMİR	0,07	0,43	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,081			0,004	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,01	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.