



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 17.01.2019

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,78			7,42	6.5 - 9
SICAKLIK	7,0			6,9	°C
BULANIKLIK	5,83	0,63	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	354			364	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,06	0,53	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,068			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,13	ppm
PHs				+0,02	
ALKANİTE	209,84				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,7				mg / L
NİTRİT	0,05				< 0.5 mg/L
NİTRAT	7,30				< 50 mg/L
AMONYAK	0,03				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.