



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:17.03.2020

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	8,27						7,87		6.5 - 9
SICAKLIK	6,4						6,8		°C
BULANIKLIK	10,7		1,41		0,17		0,17		< 1ntu
RENK	10		0		0		0		
İLETKENLİK	356						367		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,3								mg /L
DEMİR	0,08		0,61		0,08		0,08		< 0.2mg/L
MANGAN	0,035						0,008		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,21		ppm
PERMANGANAT							0,48		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,01	0,17	0,05	0,16	-	0,05	0,02	-	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.