



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:17.03.2021

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,00			7,76	6.5 - 9
SICAKLIK	7,2			6,9	°C
BULANIKLIK	21,3	1,28	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	344			350	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,12	0,61	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,089			0,007	<0.05mg/L
KLORÜR				12,6	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				0,99	ppm
KALSİYUM				77,6	mg / L
MAGNEZYUM				6,48	mg / L
TOPLAM SERTLİK				22,1	FS
BAKIR				0,48	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.