



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:17.05.2019

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7.71			7,48	6.5 - 9
SICAKLIK	10,3			8,3	°C
BULANIKLIK	1,90	0,66	0,07	0,07	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	380			385	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,3				mg / L
DEMİR	0,04	0,68	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,030			0,019	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				0,99	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.