



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:17.08.2020

PAZARTESİ

| ANALİZLER               | NUMUNE ALINAN YERLER |           |        |       | SINIR DEĞERLER |
|-------------------------|----------------------|-----------|--------|-------|----------------|
|                         | GİRİŞ                | DURULTUCU | FİLTRE | ÇIKIŞ |                |
| PH                      | 8,06                 |           |        | 7,78  | 6.5 - 9        |
| SICAKLIK                | 11,4                 |           |        | 10,2  | °C             |
| BULANIKLIK              | 8,13                 | 2,64      | 0,04   | 0,04  | < 1 ntu        |
| RENK                    | 10                   | 0         | 0      | 0     |                |
| İLETKENLİK              | 359                  |           |        | 362   | < 2500         |
| ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub> | 9,8                  |           |        |       | mg / L         |
| DEMİR                   | 0,08                 | 0,73      | 0,08   | 0,08  | < 0.2 mg/L     |
| MANGAN                  | 0,095                |           |        | 0,008 | < 0.05 mg/L    |
| BAKİYE KLOR             |                      |           |        | 0,95  | ppm            |
| E-KOLİ                  |                      |           |        | 0     | 0              |
| FEKAL KOLİFORM          |                      |           |        | 0     | 0              |
| TPLM KOLİFORM           |                      |           |        | 0     | 0              |

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.