



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:17.08.2021

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	7,57						7,21		6.5 - 9
SICAKLIK	17,8						16,7		°C
BULANIKLIK	104		1,96		0,12		0,12		< 1ntu
RENK	100		0		0		0		
İLETKENLİK	301						323		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	8,9								mg /L
DEMİR	0,42		0,38		0,06		0,06		< 0.2mg/L
MANGAN	1,082						0,009		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,36		ppm
PERMANGANAT							0,64		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
TPLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,02	0,02	0,05	-	-	0,01	-	-	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.