



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:17.11.2018

CUMARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,89			7,56	6.5 - 9
SICAKLIK	13,4			13,2	°C
BULANIKLIK	12,3	0,67	0,07	0,07	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	360			366	< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O ₂	8,4				mg / L
DEMİR	0,11	0,38	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,149			0,003	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				0,91	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.