



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:17.12.2018

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,97			7,49	6.5 - 9
SICAKLIK	10,5			10,8	°C
BULANIKLIK	4,98	0,48	0,07	0,07	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	353			369	< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O ₂	8,4				mg / L
DEMİR	0,05	0,47	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,071			0,004	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,04	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.