



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:18.01.2022

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	7,77						7,52		6.5 - 9
SICAKLIK	8,2						8,0		°C
BULANIKLIK	9,39		1,76		0,02		0,02		< 1ntu
RENK	10		0		0		0		
İLETKENLİK	346						353		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2								mg /L
DEMİR	0,09		0,64		0,06		0,06		< 0.2mg/L
MANGAN	0,117						0,008		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,68		ppm
PERMANGANAT							0,57		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,16	0,02	0,02	0,04	0,23	0,09	-	-	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.