



## SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:18.02.2020

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	7,52						7,30		6.5 - 9
SICAKLIK	6,4						6,2		°C
BULANIKLIK	8,97		1,89		0,08		0,08		< 1ntu
RENK	10		0		0		0		
İLETKENLİK	351						371		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2								mg /L
DEMİR	0,05		0,68		0,05		0,05		< 0.2mg/L
MANGAN	0,091						0,008		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							0,92		ppm
PERMANGANAT							0,16		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,09	0,11	0,38	0,32	-	0,12	0,08	-	

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.