



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 18.04.2019

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,87			7,60	6.5 - 9
SICAKLIK	7,8			7,4	°C
BULANIKLIK	5,13	0,75	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	377			384	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,05	0,55	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,071			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,11	ppm
PHs				+0,04	
ALKANİTE	225,7				
ALÜMİNYUM				0,06	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,3				mg / L
NİTRİT	0,05				< 0.5 mg/L
NİTRAT	5,75				< 50 mg/L
AMONYAK	0,03				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.