



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH: 18.05.2020

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,13			7,93	6.5 - 9
SICAKLIK	9,8			8,6	°C
BULANIKLIK	3,39	1,15	0,09	0,09	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	364			370	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,9				mg / L
DEMİR	0,05	0,72	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,050			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,22	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.