



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:18.05.2021

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	8,00						7,78		6.5 - 9
SICAKLIK	11,0						8,9		°C
BULANIKLIK	4,66		1,10		0,02		0,02		< 1ntu
RENK	5		0		0		0		
İLETKENLİK	347						353		< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O ₂	9,8								mg /L
DEMİR	0,06		0,65		0,03		0,03		< 0.2mg/L
MANGAN	0,049						0,006		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							1,07		ppm
PERMANGANAT							0,22		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,02	0,02	0,04	0,08	0,01	0,01	-	-	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.