



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:18.07.2018

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
PH	7,61			7,52	6.5 - 9
SICAKLIK	14,1			11,1	°C
BULANIKLIK	2,80	0,84	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	361			365	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,06	0,71	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,024			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				13,49	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,14	ppm
KALSİYUM				72,8	mg / L
MAGNEZYUM				9,36	mg / L
TOPLAM SERTLİK				22,1	FS
BAKİR				0,67	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,50	mg / L
FOSFAT				0,02	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.