



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 18.07.2019

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,97			7,91	6.5 - 9
SICAKLIK	9,7			9,3	°C
BULANIKLIK	2,43	1,54	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	382			384	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,6				mg / L
DEMİR	0,04	0,66	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,029			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,10	ppm
PHs				+0,32	
ALKANİTE	229,36				
ALÜMİNYUM				0,015	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,5				mg / L
NİTRİT	0,04				< 0.5 mg/L
NİTRAT	9,3				< 50 mg/L
AMONYAK	0,03				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.