



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:18.08.2020

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,00			7,74	6.5 - 9
SICAKLIK	11,4			11,0	°C
BULANIKLIK	8,20	1,88	0,03	0,03	< 1ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	359			362	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg /L
DEMİR	0,06	0,72	0,06	0,06	< 0.2mg/L
MANGAN	0,093			0,008	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,14	ppm
PERMANGANAT				0,32	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.