



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:18.08.2021

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,56			7,20	6.5 - 9
SICAKLIK	17,6			16,8	°C
BULANIKLIK	78,1	1,28	0,07	0,07	< 1 ntu
RENK	75	0	0	0	
İLETKENLİK	301			324	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,50	0,35	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	1,070			0,006	<0.05mg/L
KLORÜR				23,0	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				2,30	ppm
KALSİYUM				52,8	mg / L
MAGNEZYUM				8,16	mg / L
TOPLAM SERTLİK				16,6	FS
BAKIR				0,15	< 2 mg/L
SÜLFAT				+0,16	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.