



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:18.08.2018

CUMARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,63			7,47	6.5 - 9
SICAKLIK	14,3			11,3	°C
BULANIKLIK	7,08	0,77	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	365			371	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,4				mg / L
DEMİR	0,06	0,49	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,082			0,004	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,21	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.