



## SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:18.09.2019

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
PH	7,69			7,77	6.5 - 9
SICAKLIK	11,1			10,2	°C
BULANIKLIK	9,34	1,82	0,04	0,40	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	387			385	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg / L
DEMİR	0,09	0,63	0,07	0,07	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,129			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				11,0	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,01	ppm
KALSİYUM				77,6	mg / L
MAGNEZYUM				8,16	mg / L
TOPLAM SERTLİK				22,8	FS
BAKIR				0,186	< 2 mg/L
SÜLFAT				8,73	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.