



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:18.09.2020

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,86			7,78	6.5 - 9
SICAKLIK	11,6			10,0	°C
BULANIKLIK	15	2,86	0,02	0,02	< 1ntu
RENK	15	0	0	0	
İLETKENLİK	356			364	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	8,6				mg /L
DEMİR	0,10	0,54	0,03	0,03	< 0.2mg/L
MANGAN	0,154			0,04	< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,07	ppm
TOC				8,1	
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.