



## SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 18.10.2018

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,47			7,44	6.5 - 9
SICAKLIK	14,7			14,5	°C
BULANIKLIK	21,8	1,31	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	363			374	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg / L
DEMİR	0,15	0,45	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,278			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,13	ppm
PHs				+0,04	
ALKANİTE	213,5				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,71				mg / L
NİTRİT	0,09				< 0.5 mg/L
NİTRAT	14,3				< 50 mg/L
AMONYAK	0,09				< 0.5 mg/L

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.