



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:18.11.2018

PAZAR

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,92			7,51	6.5 - 9
SICAKLIK	13,4			13,7	°C
BULANIKLIK	9,54	0,74	0,07	0,07	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	360			366	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	8,4				mg / L
DEMİR	0,07	0,43	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,1			0,003	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,11	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.