



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH: 18.11.2019

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,00			7,77	6.5 - 9
SICAKLIK	14,0			13,9	°C
BULANIKLIK	4,86	0,65	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	340			347	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,3				mg / L
DEMİR	0,08	0,45	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,061			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,13	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.