



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:18.11.2020

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,02			7,86	6.5 - 9
SICAKLIK	14,4			14,2	°C
BULANIKLIK	4,85	1,12	0,09	0,09	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	311			326	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	9,4				mg / L
DEMİR	0,06	0,60	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,048			0,006	<0.05mg/L
KLORÜR				11,4	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,11	ppm
KALSİYUM				68	mg / L
MAGNEZYUM				8,88	mg / L
TOPLAM SERTLİK				20,7	FS
BAKIR				0,458	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,46	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.