



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:18.12.2020

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,14			7,84	6.5 - 9
SICAKLIK	10,7			10,6	°C
BULANIKLIK	3,85	0,62	0,01	0,01	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	317			322	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,04	0,45	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,074			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,12	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.

