



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:18.03.2020

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,18			7,80	6.5 - 9
SICAKLIK	6,9			6,8	°C
BULANIKLIK	8,56	1,39	0,04	0,04	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	358			367	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,3				mg / L
DEMİR	0,10	0,71	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,114			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				14,2	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,03	ppm
KALSİYUM				74,4	mg / L
MAGNEZYUM				6,96	mg / L
TOPLAM SERTLİK				21,5	FS
BAKIR				0,2	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.