



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:19.01.2021

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	8,04						7,85		6.5 - 9
SICAKLIK	8,3						8,1		°C
BULANIKLIK	6,80		1,20		0,04		0,04		< 1ntu
RENK	10		0		0		0		
İLETKENLİK	327						330		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2								mg /L
DEMİR	0,08		0,55		0,03		0,03		< 0.2mg/L
MANGAN	0,124						0,008		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							0,99		ppm
PERMANGANAT							0,16		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,03	0,11	0,04	0,09	-	0,012	0,11	-	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.