



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:19.02.2019

SALI

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER								SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ		DURULTUCU		FİLTRE		ÇIKIŞ		
PH	8,01						7,66		6.5 - 9
SICAKLIK	7,3						7,3		°C
BULANIKLIK	5,61		0,68		0,05		0,05		< 1ntu
RENK	5		0		0		0		
İLETKENLİK	370						380		< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2								mg /L
DEMİR	0,04		0,53		0,02		0,02		< 0.2mg/L
MANGAN	0,071						0,008		< 0.05mg/L
BAKİYE KLOR							0,99		ppm
PERMANGANAT							0,16		< 5 mg/L
KOLİ							0		
FEKAL KOLİFORM							0		
PLM KOLİFORM							0		
KLOROFİL-A	0								
FİLTRE BULNKLK	1	2	3	4	5	6	7	8	ntu
	0,17	0,06	0,01	0,04	-	0,02	-	0,01	

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.