



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:19.02.2020

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,39			6,96	6.5 - 9
SICAKLIK	6,4			7,1	°C
BULANIKLIK	7,66	1,85	0,11	0,11	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	346			359	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	11,2				mg / L
DEMİR	0,10	0,73	0,07	0,07	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,078			0,006	<0.05mg/L
KLORÜR				10,65	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,02	ppm
KALSİYUM				68,8	mg / L
MAGNEZYUM				8,99	mg / L
TOPLAM SERTLİK				20,9	FS
BAKIR				0,458	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,54	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.