



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 19.03.2020

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,22			7,86	6.5 - 9
SICAKLIK	7,3			7,2	°C
BULANIKLIK	8,36	1,45	0,07	0,07	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	358			368	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,09			0,07	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,120			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,0	ppm
PHs				+0,05	
ALKANİTE	222,04				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,3				mg / L
NİTRİT	0,10				< 0.5 mg/L
NİTRAT	15,28				< 50 mg/L
AMONYAK	0,03				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.