



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:19.03.2021

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8.06			7,77	6.5 - 9
SICAKLIK	7.5			7,2	°C
BULANIKLIK	5.34	1,30	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	342			351	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	8.8				mg / L
DEMİR	0.09	0,60	0,06	0,06	< 0.2 mg/L
MANGAN	0.132			0,009	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,14	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
TPLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.