



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:19.04.2021

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,95			7,73	6.5 - 9
SICAKLIK	8,5			8,2	°C
BULANIKLIK	15,9	1,86	0,04	0,04	< 1 ntu
RENK	20	0	0	0	
İLETKENLİK	348			352	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,22	0,62	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,197			0,004	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,04	ppm
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.