



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ  
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:19.05.2019

PAZAR

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,81			7,63	6.5 - 9
SICAKLIK	9,3			8,1	°C
BULANIKLIK	2,11	0,84	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	378			387	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,1				mg / L
DEMİR	0,03	0,65	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,025			0,009	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,05	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.