



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:19.06.2019

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
PH	7,78			7,40	6.5 - 9
SICAKLIK	12,2			9,0	°C
BULANIKLIK	1,94	0,73	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	382			387	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,03	0,70	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,013			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				11,0	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,12	ppm
KALSİYUM				68	mg / L
MAGNEZYUM				7,68	mg / L
TOPLAM SERTLİK				20,2	FS
BAKIR				0,09	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,02	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.