



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 19.07.2018

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,58			7,53	6.5 - 9
SICAKLIK	14,7			11,5	°C
BULANIKLIK	2,94	0,92	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	361			365	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,06	0,74	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,036			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,13	ppm
PHs				+0,12	
ALKANİTE	217,16				
ALÜMİNYUM				0,01	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,6				mg / L
NİTRİT	0,04				< 0.5 mg/L
NİTRAT	17,6				< 50 mg/L
AMONYAK	0,09				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.