



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:19.11.2018

PAZARTESİ

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,86			7,51	6.5 - 9
SICAKLIK	13,7			13,5	°C
BULANIKLIK	9,64	0,69	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	360			367	< 2500
ÇÖZÜNÜMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,08	0,42	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,114			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				1,15	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.