



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 19.11.2020

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,01			7,82	6.5 - 9
SICAKLIK	14,1			14,4	°C
BULANIKLIK	5,02	1,10	0,08	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	309			319	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,05	0,54	0,04	0,04	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,051			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,05	ppm
PHs				+0,03	
ALKANİTE	183				
ALÜMİNYUM				0,05	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,42				mg / L
NİTRİT	0,14				< 0.5 mg/L
NİTRAT	9,10				< 50 mg/L
AMONYAK	0,02				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.