



SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:20.01.2021

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,96			7,75	6.5 - 9
SICAKLIK	7,7			7,8	°C
BULANIKLIK	6,91	0,95	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	328			334	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,2				mg / L
DEMİR	0,10	0,49	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,164			0,008	<0.05mg/L
KLORÜR				12,42	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				0,96	ppm
KALSİYUM				73,6	mg / L
MAGNEZYUM				6,72	mg / L
TOPLAM SERTLİK				21,2	FS
BAKIR				0,74	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,21	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.