



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 20.02.2020

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,56			7,01	6.5 - 9
SICAKLIK	6,4			6,1	°C
BULANIKLIK	9,30	1,97	0,09	0,09	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	362			368	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,1				mg / L
DEMİR	0,13	0,65	0,03	0,03	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,110			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,12	ppm
PHs				+0,07	
ALKANİTE	228,14				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,4				mg / L
NİTRİT	0,08				< 0.5 mg/L
NİTRAT	9,34				< 50 mg/L
AMONYAK	0,04				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.