



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ
GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI



TARİH:20.03.2020

CUMA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,21			7,83	6.5 - 9
SICAKLIK	7,1			6,8	°C
BULANIKLIK	7,93	1,28	0,05	0,05	< 1 ntu
RENK	10	0	0	0	
İLETKENLİK	358			368	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,4				mg / L
DEMİR	0,07	0,67	0,07	0,07	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,088			0,008	< 0.05 mg/L
BAKİYE KLOR				0,94	ppm
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS - 266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.