



## SİNOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



### GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH:20.05.2020

ÇARŞAMBA

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,16			7,91	6.5 - 9
SICAKLIK	9,1			8,8	°C
BULANIKLIK	4,20	1,12	0,09	0,09	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	367			373	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O <sub>2</sub>	10,2				mg / L
DEMİR	0,08	0,79	0,08	0,08	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,057			0,005	<0.05mg/L
KLORÜR				14,2	<250 mg/L
BAKİYE KLOR				1,30	ppm
KALSİYUM				65,2	mg / L
MAGNEZYUM				7,01	mg / L
TOPLAM SERTLİK				20,3	FS
BAKİR				0,48	< 2 mg/L
SÜLFAT				0,16	mg / L
FOSFAT				0,03	mg / L
KOLİ				0	0
FEKAL KOLİFORM				0	0
PLM KOLİFORM				0	0

**NOT:** Şehir İçi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.