



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 20.05.2021

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	8,0			7,81	6.5 - 9
SICAKLIK	10,9			11,7	°C
BULANIKLIK	4,87	1,37	0,1	0,1	< 1 ntu
RENK	5	0	0	0	
İLETKENLİK	347			350	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	8,8				mg / L
DEMİR	0,05	0,75	0,05	0,05	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,260			0,008	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				1,04	ppm
PHs				+0,02	
ALKANİTE	216,4				
ALÜMİNYUM				0,014	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
TPLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,36				mg / L
NİTRİT	0,18				< 0.5 mg/L
NİTRAT	9,61				< 50 mg/L
AMONYAK	0,07				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.