



SINOP BELEDİYESİ İÇME SUYU ARITMA TESİSİ



GÜNLÜK ANALİZ SONUÇLARI

TARİH: 20.06.2019

PERŞEMBE

ANALİZLER	NUMUNE ALINAN YERLER				SINIR DEĞERLER
	GİRİŞ	DURULTUCU	FİLTRE	ÇIKIŞ	
PH	7,81			7,40	6.5 - 9
SICAKLIK	10,0			9,1	°C
BULANIKLIK	1,80	0,63	0,02	0,02	< 1 ntu
RENK	0	0	0	0	
İLETKENLİK	381			385	< 2500
ÇÖZÜNMÜŞ O ₂	10,0				mg / L
DEMİR	0,03	0,63	0,02	0,02	< 0.2 mg/L
MANGAN	0,036			0,011	<0.05mg/L
BAKİYE KLOR				0,90	ppm
PHs				+0,06	
ALKANİTE	236,45				
ALÜMİNYUM				0,02	< 0.2 mg/L
KOLİ				0	
FEKAL KOLİFORM				0	
PLM KOLİFORM				0	
SİLİKA	1,6				mg / L
NİTRİT	0,04				< 0.5 mg/L
NİTRAT	7,6				< 50 mg/L
AMONYAK	0,02				< 0.5 mg/L

NOT: Şehir içi Şebekesinden farklı noktalardan alınan numunelerin, analizleri sonucunda TS-266 İçme Suyu Standartlarına uygun olduğu görülmüştür.